

Checkliste: Brandschutzmaßnahmen auf der Baustelle

Quelle: GDV/VDS

Immer auf der sicheren Seite

- ✓ **Von unserer Fachredaktion geprüft** Die Inhalte dieses Downloads sind nach bestem Wissen und gründlicher Recherche entstanden. Für eventuell enthaltene Fehler übernehmen jedoch Autor/in, Chefredakteur sowie die Holzmann Medien GmbH & Co. KG keine rechtliche Verantwortung.

Brandschutzmaßnahmen auf der Baustelle

Bauhandwerker müssen auf externen Baustellen bestimmte Sicherheitsmaßnahmen für den Brandschutz beachten. Die wichtigsten Punkte für den Brandschutz finden Unternehmer auf der Checkliste.

Maßnahme	Erledigt	Notizen
Werden als Bauhilfsmittel wie Schalungsmaterial oder Gerüste hauptsächlich nichtbrennbare Materialien eingesetzt?	☐	
Bestehen Behelfsgebäude wie Baubüro, Aufenthaltsräume, Materiallager aus nichtbrennbaren Baustoffen?	☐	
Anmerkung: Ist der Einsatz von brennbaren Baustoffen unvermeidbar, sollen möglichst schwerentflammbare Baustoffe verwendet werden.		
Sind bei der Aufstellung von Bauunterkünften wie zum Beispiel Container und Behelfsbauten für den Betrieb von Werkstätten und für die Lagerung von Bau- und Arbeitsstoffen ausreichende Sicherheitsabstände eingehalten, um einer Brandübertragung durch Wärmestrahlung und Funkenflug vorzubeugen und im Gefahrenfall eine Tätigkeit der Feuerwehr (Feuerwehrflächen) nicht zu behindern?	☐	
Sind Behelfsbauten für die Lagerung von entzündlichen oder brennbaren Stoffen von außen deutlich gekennzeichnet?	☐	
Werden die technischen Regeln über gefährliche Arbeitsstoffe und brennbare Flüssigkeiten beachtet?	☐	
Sind Personalunterkünfte für Sofortmaßnahmen mit Einrichtungen zur Brandbekämpfung (Feuerlöscher, Schläuche usw.) ausgestattet?	☐	

Sind Lager für Materialien und Ausrüstungen in Gebäuden oder im Freien unterteilt, und weisen diese in Abhängigkeit von der Lagerart ausreichend Freiräume voneinander auf?

☐

Sind brennbare Materialien, brennbare Flüssigkeit und explosionsgefährdete Stoffe in ausreichendem Sicherheitsabstand von Gebäuden und Anlagen gelagert?

☐

Sind provisorische Betankungsanlagen geschützt aufgestellt, zum Beispiel gegen Anfahren?

☐